

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  
«Вороновская начальная общеобразовательная школа»  
Томская область, Шегарский район,  
с. Вороновка, ул. Кооперативная 9.  
Тел./факс: (38-247) 35-146;  
E-mail: nosh-voronovka@shegarsky.gov70.ru

от 15.10.2024.

Ответ на представление Прокуратуры

Рассмотрено представление Прокуратуры Шегарского района от 30.09.2024 №24-2024 с участием помощника прокурора С.А. Вишникиной «Об устранении нарушений законодательства в сфере теплоснабжения»  
Доводы представления признаны обоснованными, в целях устранения нарушений приняты следующие меры:

	Содержание замечания	Проведенные мероприятия
1	в помещении котельной отсутствует надлежащая система вентиляции, обеспечивающая воздухообмен в помещении в соответствии с назначением — нарушение п. 9.4.1 ПТЭТЭ;	В работе
2	не проводится проверка исправности манометра с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль (пункт 305 Правил);	Устранено
3	не ведется сменный (оперативный) журнал, в которых фиксируются оформление приема и сдачи смены (дежурства), результаты контроля режимов работы, осмотров оборудования и проверок манометров, предохранительных и иных устройств, проводимых персоналом, проверка записей персонала лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода (пункт 364 Правил);	Устранено, закуплен новый журнал с описанием (осмотров оборудования и проверок манометров, предохранительных и иных устройств, проводимых персоналом, проверка записей персонала лицом, ответственным за исправное состояние)
4	на одном из насосов не отчётливо видны необходимые данные (сведения о наименовании завода изготовителя, год изготовления и заводской номер, номер по схеме котельной, номинальная производительность и др.) — нарушение п. 5.1.2 ПТЭТЭ;	Устранено, повешена бирка
5	на предохранительных клапанах отсутствуют таблички с указанием давления срабатывания клапана, срока проведения испытания и срока следующего проведения	Устранено, табличку повесили, акт проведения испытания составлен

	испытания — нарушение п. 5.3.25 ПТЭТЭ	
6	режимные карты котлов, режимные карты на водоподготовку не представлены. Не организована работа по ведению и контролю водно - химического режима - нарушение п. 2.5.4-2.5.5 ПТЭТЭ;	В соответствии с действующими нормативными документами, режимные карты не требуются для следующих котлов: Котлы, работающие на твердом топливе с производительностью менее 1000 кг/ч; Наш котел 0,4 кг/ч - режимная карта не требуется
7	клапаны не подрываются, отсутствует подтверждающая документация (записи в оперативном журнале котельной) п. 5.3.63 — 5.3.66 ПТЭТЭ;	Устранено
8	не разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий — нарушение п. 2-5, 7, 10-11 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437;	Устранено ,план разработан согласно положению
9	отсутствуют на видном месте схемы, предусмотренные пунктом 2.8.3 ПтЭтЭ; —	Устранено ,схемы повешены на видном месте
10	отсутствует эксплуатационная документация, предусмотренная Приложением № 4 к Приказу Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, а представленные инструкции и оперативные документы носят формальный характер и подготовлены без учета технических особенностей тепловых котлов и трубопроводного оборудования— нарушение п. 2.8.1 — 2.8.2, 3.3.10 ПТЭТЭ;	Устранено
11	не организован постоянный и периодический контроль технического состояния тепловых энергоустановок (осмотры, технические освидетельствования) — нарушение п. 2.6.1. ПТЭТЭ;	Устранено, запись ведется в журнал ответственным за эксплуатацию тепловых энергоустановок
12	на шкалах манометров не нанесена черта, указывающая величину разрешенного давления (пункт 9.19 ПТЭТЭ); —	Устранено ,черту нанесли
13	отсутствует информация о проведении поверки манометров (пункт 306 Правил); —	Устранено ,журнал проверки манометров заведен
14	перед пуском (включением) в работу на каждой единице оборудования не вывешены таблички или нанесены надписи, предусмотренные пунктом 220 Правил; —	Устранено ,таблички вывешены
15	помещение котельной не оборудовано аварийным	

	электрическим освещением (пункт 26 Правил);	
	трубопроводы при эксплуатации в зависимости от назначения и параметров среды должны быть окрашены в соответствующий цвет (нанесена опознавательная окраска), иметь маркировочные надписи и условные обозначения в соответствии с проектной документацией и схемой трубопровода с учетом приложения № 4 к Правилам № 536.	Устранено, маркировочные надписи и условные обозначения нанесены
	наблюдаются нарушения наружного водоотвода (разрушение отмотки, водосточных труб), а также нарушение целостности наружного стенового ограждения помещения котельной. Необходимо выполнить ремонт кирпичной кладки (восстановить элементы кирпичной кладки стены) с соблюдений требований «СП 15.13330.2020. Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции. СНиП II-22-81*».	Частично устранено, (восстановили элементы кирпичной кладки стены)
	СИЗ и смывающие средства работникам котельной не выдаются, контроль за выдачей и сдачей работниками СИЗ не организован, личные карточки учета СИЗ не заполняются.	Частично устранено, карточки учета СИЗ заведены, смывающие средства выдаются и занесены в карточку

В связи с допущенными нарушениями делопроизводителю Алибековой Г.Н. и заведующей хозяйством Юнг А.С. объявлено замечание.

Директор школы



И.С.Курушина

Администрация муниципального образования  
«Шегарский район»  
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
«Вороновская начальная общеобразовательная школа»  
636152 Томская область, Шегарский район, с. Вороновка, ул. Кооперативная 9  
тел.: (247)39-146  
E-mail: [nash-voronovka@shegarsky.gov70.ru](mailto:nash-voronovka@shegarsky.gov70.ru)

## Приказ 98ОД

15.10.2024 г.  
О дисциплинарном взыскании в  
виде замечания

В связи с нарушением требований законодательства в сфере теплоснабжения  
ПРИКАЗЫВАЮ:

Объявить замечание делопроизводителю Алибековой Галине Николаевне и заведующей хозяйством Юнг Анастасии Сергеевне.

Основание:

-представление №24-2024. Прокуратуры Шегарского района об устранении нарушений законодательства в сфере теплоснабжения от 30.09.2024 г

Директор школы

М. П.



*С.И. Курушина*

И.С.Курушина

ОЗНАКОМЛЕН:

*Г.Н. Алибекова*  
\_\_\_\_\_  
*А.С. Юнг*  
\_\_\_\_\_

Алибекова Г.Н.  
Юнг. А.С.