



Прокуратура Российской
Федерации

ПРОКУРАТУРА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА
ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

ул. Коммунистическая, 18, с. Мельниково,
Томская область, Россия, 636130



426184 336312

Директору МКОУ «Вороновская
начальная общеобразовательная
школа»

Курушиной И.С.

Томская обл., Шегарский район,
с. Вороновка, ул. Кооперативная, д. 9,
636152

30.09.2024 № 24-2024

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений
законодательства в сфере
теплоснабжения

Прокуратурой района проведена проверка исполнения МКОУ «Вороновская НОШ» (далее – Учреждение) законодательства о теплоснабжении в сфере обеспечения безопасности при эксплуатации объектов теплоснабжения образовательным учреждением, трудового законодательства, по результатам которой выявлены нарушения.

Так, Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее — Федеральный закон № 190-ФЗ) устанавливает правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии с использованием систем теплоснабжения, созданием, функционированием и развитием таких систем.

Согласно пунктам 2, 17 части 1 статьи 2 Федерального закона № 190-ФЗ качество теплоснабжения — совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения характеристик теплоснабжения, в том числе термодинамических параметров теплоносителя, надежность теплоснабжения - характеристика состояния системы теплоснабжения, при котором обеспечиваются качество и безопасность теплоснабжения.

При этом качество и надежность теплоснабжения в значительной степени зависят от соблюдения правил технической эксплуатации тепловых установок.

Приказом Министерства энергетики Российской Федерации РФ от 24.03.2003 № 115 утверждены Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (далее – ПТЭТЭ).

Приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 утверждены федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением» (далее – Правила).

АА № 026782

Прокуратура Шегарского района Томской
области
№ 024/Прдп236-24-20690027

характер и подготовлены без учета технических особенностей тепловых котлов и трубопроводного оборудования – нарушение п. 2.8.1 – 2.8.2, 3.3.10 ПТЭТЭ;

– не организован постоянный и периодический контроль технического состояния тепловых энергоустановок (осмотры, технические освидетельствования) – нарушение п. 2.6.1. ПТЭТЭ;

– на шкалах манометров не нанесена черта, указывающая величину разрешенного давления (пункт 9.19 ПТЭТЭ);

– отсутствует информация о проведении поверки манометров (пункт 306 Правил);

– перед пуском (включением) в работу на каждой единице оборудования не вывешены таблички или нанесены надписи, предусмотренные пунктом 220 Правил;

– помещение котельной не оборудовано аварийным электрическим освещением (пункт 26 Правил);

– трубопроводы при эксплуатации в зависимости от назначения и параметров среды должны быть окрашены в соответствующий цвет (нанесена опознавательная окраска), иметь маркировочные надписи и условные обозначения в соответствии с проектной документацией и схемой трубопровода с учетом приложения № 4 к Правилам № 536.

Кроме того, наблюдаются нарушения наружного водоотвода (разрушение отмостки, водосточных труб), а также нарушение целостности наружного стенового ограждения помещения котельной. Необходимо выполнить ремонт кирпичной кладки (восстановить элементы кирпичной кладки стены) с соблюдений требований «СП 15.13330.2020. Свод правил. Каменные и армокаменные конструкции. СНиП II-22-81*».

Более того, прокуратурой района выявлены нарушения трудового законодательства в части охраны труда при эксплуатации Учреждением котельной.

Так, в силу статьи 22 ТК РФ на работодателя возложена обязанность обеспечивать работникам безопасность и условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда.

Согласно части 1 статьи 221 ТК РФ для защиты от воздействия вредных и (или) опасных факторов производственной среды и (или) загрязнения, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях, работникам бесплатно выдаются средства индивидуальной защиты.

Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 767н утверждены Единые типовые формы выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств по профессиям и должностям, в том числе для машинистов (кочегаров) котельной (п. 2120 Приложения № 1).

Проверкой установлено, что в соответствии с приказами о приеме работников на работу на должность машиниста (кочегара) котельной Учреждения в сентябре текущего года трудоустроены 4 сотрудника.

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 41 Федерального закона от 21.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себе обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Проверкой установлено, что Учреждением используется модульная котельная, отапливаемая школу по адресу: Томская обл., Шегарский район, с. Вороновка, ул. Кооперативная, д. 9, при эксплуатации которой допускаются нарушения вышеприведенных требований закона:

- в помещении котельной отсутствует надлежащая система вентиляции, обеспечивающая воздухообмен в помещении в соответствии с назначением – нарушение п. 9.4.1 ПТЭТЭ;

- не проводится проверка исправности манометра с помощью трехходового крана или заменяющих его запорных вентилей путем установки стрелки манометра на нуль (пункт 305 Правил);

- не ведется сменный (оперативный) журнал, в которых фиксируются оформление приема и сдачи смены (дежурства), результаты контроля режимов работы, осмотров оборудования и проверок манометров, предохранительных и иных устройств, проводимых персоналом, проверка записей персонала лицом, ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопровода (пункт 364 Правил);

- на одном из насосов не отчётливо видны необходимые данные (сведения о наименовании завода изготовителя, год изготовления и заводской номер, номер по схеме котельной, номинальная производительность и др.) – нарушение п. 5.1.2 ПТЭТЭ;

- на предохранительных клапанах отсутствуют таблички с указанием давления срабатывания клапана, срока проведения испытания и срока следующего проведения испытания – нарушение п. 5.3.25 ПТЭТЭ;

- режимные карты котлов, режимные карты на водоподготовку не представлены. Не организована работа по ведению и контролю водно-химического режима - нарушение п. 2.5.4-2.5.5 ПТЭТЭ;

- клапаны не подрываются, отсутствует подтверждающая документация (записи в оперативном журнале котельной) п. 5.3.63 – 5.3.66 ПТЭТЭ;

- не разработан план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий – нарушение п. 2-5, 7, 10-11 Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, утвержденного постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1437;

- отсутствуют на видном месте схемы, предусмотренные пунктом 2.8.3 ПТЭТЭ;

- отсутствует эксплуатационная документация, предусмотренная Приложением № 4 к Приказу Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115, а представленные инструкции и оперативные документы носят формальный

Однако работодателем в нарушение части 1 статьи 221 ТК РФ, пунктов 10, 25 Приказа Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами» (далее – СИЗ) работникам котельной не выдаются, контроль за выдачей и сдачей работниками СИЗ не организован, личные карточки учета СИЗ не заполняются.


Выявленные нарушения требований федерального законодательства являются недопустимыми, поскольку не отвечают принципам безопасности обеспечения надежности и качества теплоснабжения, создают угрозу безопасным условиям труда работников Учреждения, и стали возможными в связи с ненадлежащим исполнением должностных обязанностей ответственными лицами при ослаблении контроля за их работой со стороны директора МКОУ «Вороновская начальная общеобразовательная школа».

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. О месте, времени и дате рассмотрения настоящего представления заблаговременно уведомить прокурора района.
2. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений законодательства, причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные в представлении нарушения закона. При привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц представить в прокуратуру района копию соответствующего приказа.
4. О результатах рассмотрения представления и о принятых мерах сообщить в прокуратуру Шегарского района.

Прокурор района
старший советник юстиции



Е.С. Репях